

TITTEL: Evakuering fra Responsssenterets lokaler i ChrIV des`gate 6

DATO:	REV.DATO:	UTARBEIDET AV:	GODKJENT AV:
16.03.2022	07.09.2022 29.07-2024	Revidert av Veronika Elvedal Belsvik, Prosjektmedarbeider	Hege Merethe Hagen

Responsssenteret – Evakuering

Endring fra forrige revisjon:

Endret lokasjon for brannteppet.

Formål:

Forståelse av rutiner for evakuering av operasjonssentral

Bruksområde:

Ansatte og ledelse i Responsssenteret.

Ansvar:

Daglig leder i Responsssenteret har ansvaret for at prosedyren er korrekt og at den blir gjort kjent for alle medarbeidere i Responsssenteret. Alle medarbeidere gjør seg kjent med prosedyren og skal følge den i sitt arbeid. Prosedyren ligger på våre interne prosedyrer i tillegg til papirversjon i nøddrift koffert og på alarmsentralen i flippover.

Hendelse:

- Når brann oppdages skal det umiddelbart varsles, tlf: **110**. Informer samtidig om at operatør etablerer ny sentral på rådhuset og vil derfor ikke være tilstede på møteplassen når brannvesenet ankommer.
- Om mulig skal brannen slukkes eller begrenses. Benytt brannslange som står på veggen mellom spiserommet og møterom 2. Det er også plassert brannslukningsapparat på spiserommet, Brannteppe henger på veggen på lageret, og det er et brannslukningsapparat på sentralen.
- Alle som ikke deltar i slukningsarbeidet, skal umiddelbart evakuere bygningen.
- Operatør skal oppsøke rådhuset og opprette driftssted i et samtalerom ved resepsjonen. Dette gjøres etter nøddrifts prosedyren.
- Mellom kl 08-15.30, informer resepsjonen om vår ankomst, enten fysisk eller ved å ringe 32866000.

- Ved behov for evakuering grunnet trusler, gass e.l må operatørene på vakt vurdere behov for å evakuere sentralen for egen sikkerhet. Operatørene må sette seg inn i hendelse og vurdere egensikkerhet opp mot behov for drift.
- Dersom Innsatsleder Brann eller Politiet beordrer evakuering av operasjonssentral på tross av informasjon om drift så skal dette etterkommes

**Når evakuering skjer skal prosedyre Responscenter –
Nøddrift etableres.**